

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA11-0404A

Valable 5 ans à compter du 19 janvier 2012

Matériau présenté par : REYNOLDS EUROPEAN SA
17 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

Marque commerciale : ECUTHERM

Description sommaire :

Tubes présentés sous forme de bandes semi-rigides en mousse, essayées en pose libre sur tôle d'acier.

Mousse en polyéthylène réticulée ignifugée dans la masse et revêtue sur la face apparente d'un film en polyéthylène ignifugé.

Masse volumique nominale de la mousse : 32 kg/m³.

Epaisseur nominale de la mousse : 10 mm.

Epaisseur nominale du film : 50 µm.

Coloris : gris (film de surface et mousse).

Aspect : gaufré sur la face apparente.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement
Essais complémentaires pour matériaux fusibles

Classement :


M1 valable en pose libre sur tout support métallique

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA11-0404 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 19 janvier 2012

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Franck GOGUEL

**Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS